

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
QR-код<*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 32/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: краевому государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Красноярская школа № 5» (далее – КГБОУ «Красноярская
школа № 5»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 11.01.2022
№32 года в период с «19» января 2022 г. по «28» января 2022 г. инспектором
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому
району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитаном внутренней службы
Аневич Еленой Михайловной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка в
отношении здания общеобразовательной школы (г. Красноярск, ул. Московская, 31),
которым владеет и (или) пользуется краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Красноярская школа № 5»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица –директор
КГБОУ «Красноярская школа № 5» Ключкова Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка о выполнении
1.	Помещение подвального этажа (помещение № 2 по техническому паспорту инв. № 04:401:002:000302920:0001 от 26.10.2010) не оборудовано системой пожарной сигнализации	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»: здания общественного и административно-бытового назначения оборудуются системами пожарной сигнализации независимо от площади и этажности. п. 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»: В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать ауп и (или) спс все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). Примечание - в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС». <i>что не устанавливает более высокие</i>	01.02.2023	

		требования пожарной безопасности, чем требования п. 4, п. 9 таблицы 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
2.	Помещение подвального этажа (помещение № 2 по техническому паспорту инв. № 04:401:002:000302920:0001 от 26.10.2010) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14. табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования оборудуются системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования п. 7 таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Фурманов КТОРЧ, Красноярский номер 5
Вознова Е.А.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Ленинскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитан
внутренней службы Аневич Е.М.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.