

Согласовано
председатель ПК
О.В. Волгина
« 11 » 09
протокол № 13



Утверждаю
руководитель учреждения
С.В. Шандыбо
« 09 » 09 2017г.
приказ № 83



ИНСТРУКЦИЯ № 19

по охране труда по безопасной эксплуатации телопотребляющих установок

1. Общие требования охраны труда

Проведение осмотра, регулирования, очистки, смазки, замены деталей, устранения мелких дефектов теплопотребляющих установок должны осуществлять технические работники (в соответствии с должностными инструкциями, прошедшие медицинский осмотр, имеющие хорошее самочувствие, прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности).

2. Требования охраны труда перед началом работы

Спецодежда должна быть застегнутой на пуговицы, обувь зашнурована, шнурки завязаны. Инструмент для работы должен быть исправен, рукоятки без трещин, гладкие. Для работы в темном подвальном помещении иметь фонарик.

3. Требования охраны труда во время работы

В случае прекращения циркуляции сетевой воды в системе отопления (при аварии на наружных сетях при температуре наружного воздуха ниже 0° С) работник должен опорожнить систему отопления (по согласованию с энергоснабжающей организацией). Для этого необходимо закрыть входные задвижки на подающем и обратном трубопроводе, открыть запорную арматуру, предназначенную для дренажа теплоносителя, и осуществить сброс сетевой воды в канализацию или на улицу.

К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания. Отопительные приборы и трубопроводы должны быть окрашены масляной краской, а в помещениях с повышенной влажностью покрыты краской 2 раза.

Вся арматура и трубопроводы должны быть без сколов, заусениц на кромках, в противном случае необходимо использовать рукавицы.

Осматривая элементы трубопроводов на чердаках, в подвалах (1 раз в месяц) соблюдать правила пожарной безопасности, для освещения использовать фонарик.

Применять для отмытки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, бензин, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества запрещено.

При проведении сварочных работ для устранения аварийной ситуации необходимо выставить ограждение на месте работ, вести наблюдение и выполнять мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность.